



«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор АУБО «Государственная
экспертиза проектов Брянской области

А.А. Шилин

«20» ноября 2015 г.

**ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АУБО «Государственная экспертиза проектов «Брянской области»
от 03.06.08 №32-1-4-196А-08**

В связи с изменением конструктивного решения наружных стен и цветового решения фасада по объекту «Многоэтажный жилой дом. поз.22Б, 2-я очередь строительства в м-не Московский . в Бежицком р-не . г. Брянска» проектная документация рекомендуется к утверждению со следующими конструктивными решениями:

-Стены наружные, самонесущие, общей толщиной 510; блоки из ячеистого бетона $\gamma=500$ кг/м³ -300мм, утеплитель Изовент $\gamma=90$ кг/м³ -80мм, 4- ветрозащитная мембрана Изотекс; воздушный зазор 40...60мм; навесная фасадная система: облицовка композитными панелями Алюкобонд А2.

Цветовое решение фасада согласовано главным архитектором города 10.11.2015г.

Заместитель директора:

Л.А. Тупикова