



241050 Россия, г. Брянск,  
ул. С. Перовской, д. 83 оф. 352  
тел.: 8 (4832) 64-53-43  
тел./факс: 8 (4832) 72-29-52  
e-mail: nebcsi@mail.ru  
сайт: www.nebcsi.ru

# Общество с ограниченной ответственностью Негосударственная Экспертиза «Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга»

ОГРН 1143256011667  
ИНН 3257020572 КПП 325701001  
Р/счет 40702810400047103735  
в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»  
БИК 047003716 к/с 30101810700000000716

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «НЭ «БЦИ»  
В.С. Ремизов

«08» июля 2019 г.



## ДОПОЛНЕНИЕ №1 к заключению негосударственной экспертизы от 26 июня 2018 г. № 32-2-1-3-0035-18

Настоящее дополнение к Заключению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом по проезду Западному в Фокинском районе г. Брянска. 1,2 очереди строительства» (далее - Заключение), выдается в связи с корректировкой чертежей свайного поля после выполнения контрольных испытаний свай методом статического вдавливания.

### **Раздел 4, третий абзац Заключения читать в следующей редакции:**

Лифтовые шахты – монолитные железобетонные из бетона класса В 30.

### **Раздел 4, четвертый абзац Заключения читать в следующей редакции:**

Фундаменты – ленточные на свайном основании. Сваи марки С 130.35-8.1у по серии 1.011.1-10 вып. 1 из бетона класса прочности В40 и марки по водонепроницаемости W4. Расчетная нагрузка на сваю принята 82,5 т.

### **Раздел 4, шестой абзац Заключения читать в следующей редакции:**

Монолитные железобетонные ростверки запроектированы из бетона класса прочности В 30, армированные, по бетонной подготовке толщиной 100 мм, из бетона класса прочности В 7,5.

### **Раздел 4, седьмой абзац Заключения читать в следующей редакции:**

Наружные стены в подвале самонесущие монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса прочности В 30. Стены подвала утепляются и оштукатуриваются.

Эксперт

Антонов Евгений Игоревич

2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Аттестат № МС-Э-16-2-7222

Срок действия: 04.07.2016 г.–04.07.2021 г.